



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«14» марта 2019 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 59

В период с 10.00 ч. «06» марта 2019 года по 10.00 ч. «14» марта 2019 года по адресу: 150023, г. Ярославль, ул. Зелинского, д. 2а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «04» марта 2019 года № 59 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Совёнок».

Продолжительность проверки: 6 рабочих дней

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующая Частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Совёнок» Кузнецова Тамара Валентиновна (распоряжение о проведении проверки направлено по электронной почте 04.03.2019 г.)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Соловьева Вера Васильевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Совёнок» Кузнецова Тамара Валентиновна

Краткая характеристика объекта:

Отдельно стоящее 2-х этажное здание, 1994 года постройки, 2-ой степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Площадь здания – 1747,2 кв.м. Год постройки 1961 г. Отопление – центральное водяное, помещения электрифицированы. Помещения оборудованы АУПС и СОУЭ (договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем заключен с ООО «Охранное предприятие «Пересвет – Центр» №2018-2-034 от 01.04.2018 г.), помещения обеспечены бесперебойной передачей сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения (договор №200774-ЦТО с ООО ЦТО «Спецавтоматика» от 25.12.2015 г.), внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Максимальное число персонала составляет 25 ч., воспитанников – 53 человека. С первого этажа имеется 7 эвакуационных выходов наружу, со второго этажа по 1-й основной лестничной клетке и двум лестницам 3-го типа. На объекте имеются распорядительные документы и инструкции в области пожарной безопасности, с работниками проводятся противопожарные инструктажи.

В ходе проведения проверки:

- нарушений не выявлено п.1 предписания от 28.03.2018 г. №64/1/1 выполнен в полном объеме.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля

по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » марта 20 19 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Совёнок»» Кузнецова
Тамара Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » марта 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)